



TALK SHOW SEGURANÇA EM EDIFICAÇÕES

Rodrigo Vieira Vaz

Auditor-Fiscal do Trabalho


Ministério do Trabalho e Emprego

ABINEE TEC 2013

4 abril 2013, Anhembi, São Paulo




Talk Show - Segurança em Edificações






Talk Show - Segurança em Edificações






Talk Show - Segurança em Edificações





Talk Show - Segurança em Edificações





Talk Show - Segurança em Edificações

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade

Portaria GM n.º 598, de 07 de dezembro de 2004



Talk Show - Segurança em Edificações

ITEM DA NORMA AUTUADOS	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL
Objetivo e Campo de aplicação	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Medidas de Controle	82	116	221	353	428	541	934	871	3546
Segurança no Projeto	19	12	11	11	18	39	57	46	213
Segurança na Construção, Montagem, Operação e Manutenção	16	80	134	180	297	301	571	556	2135
Segurança em Instalações Desenergizadas	1	5	13	17	12	14	21	16	99
Segurança em Instalações Energizadas	5	9	30	35	38	42	59	58	276
Trabalho envolvendo alta tensão	2	11	37	44	73	69	60	48	344
Habilitação e Autorização dos Profissionais.	2	15	50	79	129	164	246	192	877
Proteção contra incêndio e Explosão	5	5	3	9	5	11	25	36	99
Sinalização de Segurança	1	6	10	18	38	41	84	79	277
Procedimentos de Trabalho	1	6	31	46	96	76	146	104	506
Situações de emergencia.	0	3	3	7	34	28	65	40	180
Responsabilidades	1	4	3	10	15	9	24	4	70
Disposições finais	1	0	4	10	11	6	30	13	75
TOTAL	139	272	550	819	1194	1341	2322	2063	



Talk Show - Segurança em Edificações

PRINCIPAIS AUTUAÇÕES EM 2012

CODIGO	QTDE AUTUACAO	NORMA/ITEM	DESCRIÇÃO DA AUTUAÇÃO
210046-0	310	10.4.4	Deixar de manter as instalações elétricas em condições seguras de funcionamento de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.
210003-7	242	10.2.3	Deixar de manter esquemas unifilares atualizados das instalações, com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção.
210004-5	240	10.2.4	Manter estabelecimento com carga instalada superior a 75 kW sem Prontuário de Instalações Elétricas.
210042-8	186	10.4.1	Construir e/ou montar e/ou operar e/ou reformar e/ou ampliar e/ou reparar e/ou inspecionar instalações elétricas de forma que não garanta a segurança e a saúde dos trabalhadores e dos usuários ou deixar de providenciar a supervisão das instalações elétricas.
210104-1	45	10.11.1	Deixar de elaborar procedimentos de trabalho específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, para os serviços em instalações elétricas ou planejar e realizar serviços em instalações elétricas em desacordo com os procedimentos



Talk Show - Segurança em Edificações

CONDIÇÕES IRREGULARES





TALK SHOW SEGURANÇA EM EDIFICAÇÕES

Rodrigo Vieira Vaz

rodrigo.vaz@mte.gov.br

ABINEE TEC 2013

4 abril 2013, Anhembi, São Paulo